МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Гр. Шипунову Г.П.

_____ № _____

На № б/н от 12.08.2024

E-mail: shipunovgleb@mail.ru

О рассмотрении обращения

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что по условиям обеспечения незадымляемости переходов через воздушную зону незадымляемой лестничной клетки типа Н1, расстояние между дверным проемом воздушной зоны балкона или лоджии со сплошным или ячеистым ограждением и ближайшим окном помещения должно быть не менее 2,0 м (см. размер «*а*» приложения Г СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»). При этом в соответствии с положениями п. 3.1.19 СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные», лоджия является вспомогательным помещением, встроенным или пристроенным к наружной стене основного помещения.

С учетом вышеизложенного, при остеклении лоджии или балкона, а также с учетом того, что на них может находиться пожарная нагрузка, специалисты института считают, что размер *а* приложения Г СП 7.13130.2013 необходимо определять до ближайшего окна лоджии или балкона. Данное расстояние рассчитывается в горизонтальной проекции, без учета выступающих наружных стен, торцевых сплошных ограждений и должно составлять не менее 2,0 м.

Временно исполняющий обязанности
начальника института А.Б. Сивенков

Чернышов Павел Алексеевич
8 (495) 524-61-62