



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

29.07.2022	№ ИГ-117-1252-13-4	Гражданину Шипунову Г.П.
На №	б/н	от 13.07.2022
		E-mail: shipunovgleb@mail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в соответствии с п. 9.2.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» тип используемой пожаробезопасной зоны для зданий конкретной функциональной пожарной опасности не ограничивается, за исключением пожаробезопасных зон 4-го типа, использование которых допускается только в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3.

Исходя из вышесказанного, использование площадок лестничных клеток типа Н2 в качестве пожаробезопасных зон для маломобильных групп населения (МГН) допускается только в зданиях класса Ф1.3.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D27208B73EFC9006D1A4BE0F1F9F53C3419
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Пехотиков Сергей Андреевич
Усолкин Степан Владимирович
(495) 524-81-35